



# Programme d'accréditation pour la réalisation des vérifications des installations électriques des lieux de travail

Document INS REF 26 - Révision 05

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI





## SOMMAIRE

1. OBJET.....	3
2. REFERENCES ET DEFINITIONS.....	3
2.1. Références.....	3
2.2. Textes réglementaires.....	3
2.3. Autre texte applicable.....	4
2.4. Définitions.....	4
2.5. Abréviations.....	5
3. DOMAINE D'APPLICATION.....	5
4. MODALITES D'APPLICATION.....	5
5. MODIFICATIONS APORTEES A L'EDITION PRECEDENTE.....	6
6. EXIGENCES A SATISFAIRE PAR L'ORGANISME D'INSPECTION.....	6
6.1. Etendue du contrôle.....	6
6.2. Exigences spécifiques.....	6
7. PROCESSUS D'ACCREDITATION.....	10
7.1. Portée d'accréditation demandée.....	10
7.2. Modalités d'évaluation.....	11
7.3. Examen d'adéquation technique des rapports de vérification.....	13
8. COORDINATION ENTRE LE COFRAC ET LES POUVOIRS PUBLICS ..	14
ANNEXE 1 - PORTEE D'ACCREDITATION.....	15



## 1. OBJET

La norme NF EN ISO/CEI 17020 et le document Cofrac INS REF 02 définissent les exigences générales nécessaires pour procéder à l'accréditation d'un organisme d'inspection.

De plus :

- le décret n°2010-1016 du 30 août 2010 est relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail, dont les dispositions sont codifiées aux articles R.4226-1 et suivant du Code du travail. Il introduit des obligations relatives aux employeurs pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail dont celle de faire procéder à leur vérification, initiale, périodique et sur demande de l'inspection du travail par un organisme accrédité.
- l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'accréditation des organismes chargés des vérifications initiales des installations électriques et sur demande de l'inspection du travail ainsi que les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 22 décembre 2011 relatif aux critères de compétence des personnes chargées d'effectuer les vérifications périodiques des installations électriques et de mettre en œuvre les processus de vérification des installations électriques temporaires précisent que les organismes d'inspection doivent apporter la preuve de leur compétence pour effectuer ces vérifications, au moyen d'une attestation d'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 : Exigences pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection et selon le référentiel d'accréditation correspondant.

En conséquence, le présent document définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection procédant aux vérifications des installations électriques permanentes ou temporaires des lieux de travail.

## 2. REFERENCES ET DEFINITIONS

### 2.1. Références

Les organismes d'inspection doivent se conformer dans le cadre de leur accréditation à la norme NF EN ISO/CEI 17020 « Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection » (octobre 2012), complétée par le document d'application ILAC P15 contenus dans le document INS REF 02 « Exigences pour l'accréditation des organismes d'inspection ».

### 2.2. Textes réglementaires

Les vérifications réglementaires dont il est question dans le présent document sont réalisées en référence aux textes réglementaires suivants :

- articles R.4226-14 à R.4226-19, R.4226-21 et R.4722-26 à R.4722-28 du code du travail ;
- arrêté du 26 décembre 2011<sup>1</sup> relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants ;
- arrêté du 30 avril 2012<sup>2</sup> relatif au contenu de l'imprimé utilisable pour la vérification de certaines installations électriques temporaires, aux modifications de l'arrêté relatif aux modalités

<sup>1</sup> Pour la suite du document dès lors qu'il sera fait référence à ce texte, l'intitulé complet sera remplacé par Arrêté du 26 décembre 2011 précité



d'accréditation des organismes chargés des vérifications initiales des installations électriques et sur demande de l'inspection et de l'arrêté relatif aux critères de compétences des personnes chargées d'effectuer les vérifications périodiques des installations électriques.

Des exigences relatives aux organismes chargés de réaliser les vérifications objet du présent document sont introduites par les textes réglementaires suivants :

- arrêté du 21 décembre 2011<sup>3</sup> relatif aux modalités d'accréditation des organismes chargés des vérifications initiales des installations électriques et sur demande de l'inspection du travail ;
- arrêté du 22 décembre 2011<sup>4</sup> relatif aux critères de compétence des personnes chargées d'effectuer les vérifications périodiques des installations électriques et de mettre en œuvre les processus de vérification des installations électriques temporaires.

### 2.3. Autre texte applicable

- circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques ;
- arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d'installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs.

### 2.4. Définitions

Les définitions suivantes sont utilisées dans ce document :

- tension : la plus grande des tensions nominales, existant soit entre deux points quelconques de leurs conducteurs, soit entre l'un d'entre eux et la Terre<sup>5</sup> ;
- installations basse tension, incluant le domaine de la très basse tension (par abréviation BT) : installations dans lesquelles la tension est inférieure ou égale à 1 000 volts en courant alternatif ou 1 500 volts en courant continu lisse ;
- domaine haute tension (par abréviation HT) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts en courant alternatif, ou excède 1 500 volts en courant continu lisse<sup>5</sup> ;
- poste HT : postes de livraison à comptage BT alimentés par un réseau de distribution public selon norme NF C 13-100 ;
- type de vérification : au sens de l'arrêté du 26 décembre 2011, les types de vérification sont vérifications initiales (VI), périodiques (VP), sur demande de l'inspection du travail, temporaires (VT) ;
- modification de structure : les modifications de structures comprennent :
  - la modification du schéma des liaisons à la terre ;
  - la modification de la puissance de court-circuit de la source ;
  - la modification ou l'adjonction de circuits de distribution ;
  - la création ou le réaménagement d'une partie d'installation.

<sup>2</sup> Pour la suite du document dès lors qu'il sera fait référence à ce texte, l'intitulé complet sera remplacé par Arrêté du 30 avril 2012 précité

<sup>3</sup> Pour la suite du document dès lors qu'il sera fait référence à ce texte, l'intitulé complet sera remplacé par Arrêté du 21 décembre 2011 précité

<sup>4</sup> Pour la suite du document dès lors qu'il sera fait référence à ce texte, l'intitulé complet sera remplacé par Arrêté du 22 décembre 2011 précité

<sup>5</sup> Cf. article R. 4226-2 du code du travail



## 2.5. Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce document :

- BT : Basse tension
- HT : Haute tension
- VI : Vérifications initiales des installations électriques permanentes et sur demande de l'inspection du travail des installations permanentes ou temporaires ;
- VI<sub>BT</sub> : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée<sup>6</sup>
- VP : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
- VP<sub>BT&poste HT</sub> : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et des postes de livraison de haute tension, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
- VP<sub>BT</sub> : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée<sup>6</sup>, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
- VT : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires
- VT<sub>BT</sub> : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée<sup>6</sup>
- V<sub>Biennale</sub> : Vérifications biennales des installations électriques temporaires de type chantier de construction ou de réparation des navires et bateaux.

## 3. DOMAINE D'APPLICATION

Le champ d'application du présent document concerne les exigences à mettre en œuvre par les organismes d'inspection pour réaliser les vérifications précisées en objet. Ce document s'adresse :

- à tout organisme d'inspection accrédité ou candidat à l'accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour les vérifications des installations électriques des lieux de travail ;
- aux évaluateurs du Cofrac ;
- aux membres des instances du Cofrac (Comité de Section, Commission Permanente d'Accréditation, Commission Interne d'Examen des Rapports pour l'Accréditation).

## 4. MODALITES D'APPLICATION

Ce document est applicable à compter du 15/07/2018.

---

<sup>6</sup> Selon la norme NF C 14-100 – Installations de branchement à basse tension



## 5. MODIFICATIONS APPORTEES A L'EDITION PRECEDENTE

Cette cinquième révision du document intègre :

- une précision apportée vis-à-vis de l'emploi de personnel non salarié et la sous-traitance.
- une simplification de la définition de la portée d'accréditation au niveau des référentiels d'inspection (les normes techniques ont été rassemblés sous l'intitulé « normes applicables citées dans l'arrêté du 19 avril 2012 »).

Les modifications de fond sont marquées par un trait vertical dans la marge.

## 6. EXIGENCES A SATISFAIRE PAR L'ORGANISME D'INSPECTION

### 6.1. Etendue du contrôle

Les méthodes et l'étendue des vérifications des installations électriques permanentes sont définies dans l'annexe I de l'arrêté du 26 décembre 2011 précité.

Le processus de vérification des installations électriques temporaires est défini dans l'annexe IV de l'arrêté du 26 décembre 2011 précité.

### 6.2. Exigences spécifiques

Dans la suite du document, seules les exigences spécifiques à ce domaine ont été précisées, étant entendu que les exigences générales pour l'accréditation des organismes d'inspection s'appliquent.

Ces exigences spécifiques sont rapportées sous les chapitres de la norme NF EN ISO/CEI 17020 dont l'intitulé est alors repris, et du document INS REF 02 qu'elles complètent. De ce fait, quand il n'y a pas d'exigences spécifiques, le chapitre de la norme n'est pas repris dans le présent document.

#### 6.2.1 Exigences générales (NF EN ISO/CEI 17020 - § 4)

##### *Impartialité et Indépendance (§ 4.1)*

Les organismes d'inspection accrédités ou qui sollicitent l'accréditation pour effectuer les vérifications initiales des installations électriques des lieux de travail et sur demande de l'inspection du travail ainsi que les vérifications biennales prévues au paragraphe 3.4 de l'annexe IV de l'arrêté du 26 décembre 2011 précité sont de type A<sup>7</sup>.

En outre, l'organisme ne peut effectuer la vérification de l'état de conformité d'une installation électrique à la demande de l'inspection du travail d'une installation électrique qu'il a déjà vérifiée, à d'autres titres, au cours des cinq années précédentes<sup>8</sup>.

Les organismes d'inspection accrédités ou qui sollicitent l'accréditation pour effectuer les vérifications périodiques des installations électriques des lieux de travail ou pour mettre en œuvre le processus de vérification des installations électriques temporaires (à l'exception des installations de chantiers de construction ou de réparation des navires et bateaux) sont de type A, B ou C<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> En référence à l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2011 précité et à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2011 précité

<sup>8</sup> En référence au point 3 de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2011 précité

<sup>9</sup> En référence aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 22 décembre 2011 précité



## 6.2.2 Exigences structurelles (NF EN ISO/CEI 17020 - § 5)

### Organisation et Management (§ 5.2)

L'organisme doit pouvoir démontrer qu'il dispose des compétences pour réaliser les vérifications couvrant l'ensemble des différentes typologies d'installations (tension et puissance d'alimentation, différents schémas des liaisons à la terre, différentes conditions d'influences externes significatives) couvertes par la portée de l'accréditation.

## 6.2.3 Exigences en matière de ressources (NF EN ISO/CEI 17020 - § 6)

### 6.2.3.1 Personnel (NF EN ISO/CEI 17020 - § 6.1)

L'organisme doit posséder du personnel salarié et ne peut pas recourir à du personnel externe sous la forme d'un contrat de prestation pour la réalisation des vérifications couvertes par l'accréditation en lien avec le point 4 de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2011 et avec l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2011. Le personnel dont il est fait mention dans ces articles implique qu'il effectue les prestations de vérifications dans le cadre d'un contrat de travail avec l'organisme accrédité. Il agit pour le compte et sous l'autorité de l'organisme accrédité qui l'emploie.

Cette exigence n'exclut pas la possibilité pour un organisme unipersonnel accrédité ne possédant pas de personnel salarié de réaliser des prestations de vérifications pour son propre compte.

Le processus de qualification doit permettre de valider, par des formations, ou une évaluation des acquis de l'expérience, que les inspecteurs disposent des compétences suffisantes sur les points suivants :

- connaissance des matériels électriques (technologies, fabricants, ...) utilisés dans les installations et des modalités de mise en œuvre de ces matériels ;
- connaissance satisfaisante de la réglementation et des normes applicables aux installations qu'il est amené à vérifier ;
- connaissance des risques électriques, des règles de sécurité et des risques liés à son intervention (interférences avec les autres activités présentes sur le site) ;
- aptitude à la rédaction des rapports faisant suite aux vérifications.

Les différentes qualifications définies par l'organisme doivent être adaptées au périmètre d'intervention prévu dans la portée d'accréditation.

En outre le processus de qualification doit prévoir une information de l'inspecteur vis-à-vis de sa responsabilité juridique liée au cadre de ses interventions.<sup>10</sup>

L'organisme doit définir les critères de :

- qualification des intervenants, incluant le nombre de vérifications, par type de vérification, devant être réalisées sous la responsabilité d'un tuteur ;
- désignation des tuteurs.

Par ailleurs, sur le cycle d'accréditation, les surveillances réalisées (évaluation documentaire et évaluation de la pratique professionnelle sur site) doivent être représentatives de l'activité habituelle de l'intervenant surveillé.

<sup>10</sup> En référence au point 4 de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2011 précité



Les critères de maintien de la qualification doivent :

- comprendre une pratique régulière de l'activité<sup>11</sup> de vérification pour au moins un type de vérification indiquée dans la portée d'accréditation de l'organisme ;
- justifier d'actions permettant de réaliser tous les types de vérification en relation avec les qualifications des inspecteurs, même dans le cas d'activité faible ou inexistante.

Les actions permettant de maintenir les compétences et les qualifications en cas de faible activité peuvent être par exemple (de manière non exhaustive) :

- la participation à des formations continues sur les types de vérification concernés ;
- la participation à des observations d'inspection au sein de l'organisme ou chez des organismes partenaires ;
- l'établissement de tests des connaissances sur les méthodes d'inspection concernées et l'exploitation de leurs résultats.

#### 6.2.3.2 Installations et équipements (NF EN ISO/CEI 17020 - § 6.2)

L'organisme doit disposer du matériel approprié pour pouvoir effectuer les différents types de vérification et ce quelle que soit la nature des risques associée aux installations à vérifier.

Le document INS GTA 02 décrit une méthodologie permettant d'évaluer le besoin de traçabilité métrologique des équipements de mesure utilisés dans le processus d'inspection.

#### 6.2.3.3 Sous-traitance (NF EN ISO/CEI 17020 - § 6.3)

Lorsque l'organisme sous-traite une partie quelconque de l'inspection, en lien avec le respect des exigences du §6.3.1 de la norme NF EN ISO/CEI 17020 et des articles R. 4226-15, R. 4226-17 et R. 4722-29 du Code du travail, il doit vérifier et être à même de démontrer que le sous-traitant est accrédité pour les vérifications des installations électriques des lieux de travail.

### 6.2.4 Exigences en matière de processus (NF EN ISO/CEI 17020 - § 7)

#### 6.2.4.1 Méthodes et procédures d'inspection (NF EN ISO/CEI 17020 - § 7.1)

En application des dispositions réglementaires les temps alloués à la réalisation des vérifications doivent être en adéquation avec le travail à réaliser.

A cet effet, pour la programmation des inspections et la maîtrise des contrats et des ordres de service l'organisme doit disposer et faire usage d'instructions lui permettant de définir, pour chaque installation à vérifier, le temps de vérification nécessaire.

Les méthodes d'inspection des installations électriques doivent décrire le déroulement et les modalités de la réalisation des opérations de vérifications à réaliser.

Pour évaluer le temps nécessaire à l'acte technique, l'organisme doit définir une méthode en justifiant les critères objectifs pris en compte.

<sup>11</sup> En référence au point 5 de l'article 3 de l'arrêté 21 décembre 2011 précité



Les éléments suivants peuvent constituer des critères à considérer :

- type de vérification ;
- éléments d'inventaire de l'installation à vérifier (exemples : poste de livraison ou de transformation, générateur BT, source centrale, armoire de distribution, contrôleur permanent d'isolement, récepteur BT simple, ...);
- application des méthodes d'inspection qui tiennent compte de la nature des opérations de vérification à réaliser (examen documentaire, visuel, essai de fonctionnement, mesurage...) et de l'application de règles d'échantillonnage lorsque c'est applicable (cas des prises de courant ou des appareils d'éclairage).

Lors de la réalisation de la mission de vérification, ce temps doit être adapté aux conditions réelles de l'intervention (expérience des inspecteurs, accompagnement ou non de l'inspecteur par une personne compétente de l'entreprise, disponibilité effective des éléments du dossier technique, disponibilité des éventuels rapports de vérification antérieurs, accessibilité des locaux et matériel, risques particuliers ...).

Le temps de vérification doit aussi intégrer :

- le temps nécessaire à la prise en compte ou à l'élaboration du plan de prévention ;
- le temps de déplacement à l'intérieur du site pour aller d'un équipement à l'autre ou d'une installation à l'autre à l'intérieur du site ;
- le temps pour rendre compte des résultats de la vérification à l'employeur ou son représentant ;
- le temps nécessaire à l'établissement du rapport.

#### 6.2.4.2 Enregistrements (NF EN ISO/CEI 17020 - § 7.3)

L'organisme d'inspection doit conserver tous les enregistrements détaillés des inspections qu'il a réalisées, en particulier dans le cas d'une vérification périodique les éléments de traçabilité sont détaillés au § 4 de l'annexe II de l'arrêté du 26 décembre 2011 précité.

Indépendamment d'autres exigences légales ou contractuelles, la durée de conservation des rapports doit satisfaire à la fois les besoins de l'organisme et des clients et ne peut être inférieur à 18 mois (intervalle maximum entre 2 évaluations réalisées par le Cofrac).

#### 6.2.4.3 Rapports d'inspection (NF EN ISO/CEI 17020 - § 7.4)

L'organisme devra structurer son rapport de vérification de manière à ce que l'ensemble des exigences de l'annexe II de l'arrêté du 26 décembre 2011 précité soient satisfaites pour les vérifications des :

- installations électriques permanentes (vérifications initiales, vérifications sur demande de l'inspection du travail, vérifications périodiques) ;
- installations temporaires
  - de chantiers de construction ou de réparation des navires et bateaux
  - des installations des chantiers des bâtiments et travaux publics du 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> catégorie
  - des installations des chantiers dont la puissance est supérieure à 100 kVA.

Pour les autres installations électriques temporaires, l'organisme peut établir son rapport de vérification sur le modèle mentionné dans l'annexe de l'arrêté du 26 décembre 2011 précité et publié dans la circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques.



Conformément aux dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 26 décembre 2011 précité :

- lorsque les vérifications ne portent pas sur la totalité des installations, soit à la demande de l'employeur, soit par suite d'impossibilité matérielle (impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité, etc.), les parties de l'installation non vérifiées<sup>12</sup> et les motifs précis de non-vérification doivent être clairement signalés et récapitulés en tête des rapports<sup>13</sup> ;
- les rapports de vérifications intègrent le logotype Cofrac inspection ou utilisent une référence textuelle à l'accréditation conformément au document GEN REF 11.

Le délai de transmission du rapport<sup>14</sup> ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification.

L'approbation des rapports de vérifications, lorsqu'ils sont informatisés, peut être attestée par une validation informatique individuelle ou générique. La sécurisation de cette approbation peut être assurée par l'utilisation d'un code, d'un mot de passe ou d'un moyen équivalent, qui est propre à l'approbateur et qu'il s'est engagé par écrit à ne pas transmettre à un tiers. Les modalités de désignation des approbateurs doivent être documentées.

Le recours à une signature numérisée ne garantit nullement que le rapport électronique a été validé. Pour que ce dernier puisse l'être, il faut utiliser un mécanisme permettant d'associer de façon certaine la signature au signataire par des dispositions appropriées définies par l'organisme ou un procédé de signature électronique. Un rapport faisant l'objet d'une modification après son approbation doit être approuvé suivant les mêmes règles.

La mise en ligne éventuelle d'un rapport ne doit pouvoir intervenir qu'après approbation.

## 7. PROCESSUS D'ACCREDITATION

### 7.1. Portée d'accréditation demandée

Les inspections concernées par le présent document font partie de la famille d'inspection 1.1.2 en référence au document INS INF 06 « Définition de la portée d'accréditation ». Cette famille se compose de huit natures d'inspection. La portée d'accréditation demandée est établie selon le modèle de portée défini en annexe.

Dans le cadre d'une première demande ou extension d'accréditation pour les vérifications des installations électriques, l'organisme devra préciser chaque nature d'inspection demandée.

<sup>12</sup> La circulaire DGT 2012/12 du 09 octobre 2012 précise que lorsque les parties d'installation non vérifiées se limitent à des matériels, l'indication de leur non-vérification peut être mentionnée dans les listes des matériels

<sup>13</sup> §1 de l'annexe précitée

<sup>14</sup> En référence à l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2011 précité



Le tableau 1 ci-après précise les différentes natures d'inspection pouvant être demandées concomitamment.


Tableau 1 : Natures d'inspection pouvant être demandées concomitamment

		Autres natures d'inspection demandées concomitamment							
		VI	VI <sub>BT</sub>	VP	VP <sub>BT&amp;poste HT</sub>	VP <sub>BT</sub>	VT	VT <sub>BT</sub>	V <sub>Biennale</sub>
Nature d'inspection demandée	VI		X	✓	X	X	✓	X	✓
	VI <sub>BT</sub>	X		X	✓	✓	X	✓	X
	VP	✓ OI de Type A	X		X	X	✓	X	✓ Si VI demandée
	VP <sub>BT&amp;poste HT</sub>	X	✓ OI de Type A	X		X	X	✓	X
	VP <sub>BT</sub>	X	✓ OI de Type A	X	X		X	✓	X
	VT	✓ OI de Type A	X	✓	X	X		X	✓ Si VI demandée
	VT <sub>BT</sub>	X	✓ OI de Type A	X	✓	X	X		X
	V <sub>Biennale</sub>	✓ Obligatoire	X	✓	X	X	✓	X	

Légende :



non autorisé



sans objet



autorisé

## 7.2. Modalités d'évaluation

Toute demande d'accréditation pour les activités objet du présent document sera traitée comme une demande d'accréditation initiale ou d'extension majeure de la portée d'accréditation en application du document INS REF 05, à l'exception des cas présentés au paragraphe 7.2.3 de ce document.

### 7.2.1 Accréditation initiale ou extension majeure d'accréditation

Dans le cadre d'une première demande ou d'une demande d'extension majeure d'accréditation<sup>15</sup>, l'objectif visé est d'évaluer la capacité de l'organisme à réaliser ces prestations quels que soient le mode de raccordement à la terre de l'installation (schémas des liaisons à la terre) ou son environnement (influences externes significatives).

Dans le cadre d'une demande d'accréditation, en complément de l'évaluation sur site de l'organisme, l'évaluation de la capacité de l'organisme à réaliser ces prestations s'appuie sur la réalisation d'au minimum :

- deux missions à blanc complètes sur différentes typologies d'installations (tension d'alimentation HT et BT, différents schémas des liaisons à la terre, différentes conditions d'influences externes significatives) ;
- une Observation d'Activité :
  - dès que la demande de l'organisme comporte sur la nature d'inspection « Vérifications initiales des installations électriques permanentes et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires », l'Observation d'Activité est menée dans le cadre d'une prestation de vérification initiale ;

<sup>15</sup> Pour les cas d'extension majeure ou mineure, se reporter au § 7.2.3



- dans le cas contraire, et si la demande de l'organisme comporte la nature d'inspection « Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires », l'Observation d'Activité est menée dans le cadre d'une prestation de vérification d'une installation temporaire ;
- dans les autres cas, l'Observation d'Activité est menée dans le cadre d'une prestation de vérification périodique.

*Nota* : l'Observation d'Activité est menée sur une installation de haute tension dès qu'une nature d'inspection est demandée sans limitation aux installations basse tension.

### 7.2.2 Surveillance et renouvellement de l'accréditation (réévaluation)

L'organisme d'inspection tient à la disposition de l'évaluateur la liste des missions effectuées depuis l'évaluation précédente. Il fournit à la demande de l'évaluateur les éléments techniques nécessaires suivants concernant ces missions :

- Type de vérification ;
- Domaine de tension (HT ou BT) de l'installation ;
- Schéma de liaison à la terre de l'installation ;
- Présence de risques d'incendie et d'explosion.

Pour les organismes opérant depuis plusieurs implantations, cette liste est limitée aux implantations évaluées, et est transmise *a minima* dans les 10 jours précédents l'évaluation.

L'organisme d'inspection tient à la disposition de l'évaluateur les éléments d'historiques (rapport de vérification initiale<sup>16</sup> ou caractéristiques de l'installation ainsi que ses modifications éventuelles, rapports de vérification périodique).

Le nombre d'Observations d'Activité à réaliser est déterminé, sur l'ensemble du cycle d'accréditation, selon les dispositions de l'annexe 2 du document INS REF 05. Lorsqu'une Observation d'Activité est programmée pour une évaluation, la durée de l'évaluation peut être augmentée en conséquence d'au minimum 0,5 jour.

Au cours du cycle d'accréditation, le choix des Observations d'Activités doit permettre de couvrir :

- l'ensemble des méthodes utilisées lors des vérifications que l'organisme met en œuvre dans le cadre de son accréditation, distinguant méthodes pour réalisation des vérifications périodiques, et méthodes pour réalisation des vérifications initiales<sup>17</sup> ;
- les différents domaines de tension si l'organisme est accrédité sans limitation.

Au cours du cycle d'accréditation, des examens d'adéquation technique des rapports d'inspection ont lieu pour les organismes accrédités pour la réalisation des vérifications initiales et sur demande de l'inspection du travail<sup>18</sup> ; les modalités sont précisées au § 7.3.

<sup>16</sup> Ou rapport de vérification périodique menée comme une initiale, ou rapport de vérification quadriennale

<sup>17</sup> En référence au §3 de l'annexe I de l'arrêté du 26 décembre 2011 précité

<sup>18</sup> Cf. article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2011 précité



### 7.2.3 Extension à une autre nature d'inspection (organismes accrédités pour des vérifications relevant de la famille d'inspection 1.1.2)

Toute demande d'accréditation sur la nature relative aux vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires devra être limitée au domaine de la basse tension si l'organisme demande ou est déjà accrédité pour les natures d'inspection relatives aux :

- vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée ;
- vérifications périodiques des installations permanentes limitées à la basse tension ;
- vérifications périodiques des installations permanentes limitées à la basse tension et aux postes de livraison de haute tension.

Les différentes possibilités d'extension d'accréditation sont résumées dans le tableau ci-dessous, qui précise si l'extension d'accréditation, lorsqu'elle est possible, est mineure ou majeure.

Tableau 2 : Type d'extensions d'accréditation

Accréditation déjà obtenue	Accréditation demandée							
	VI	VI <sub>BT</sub>	VP	VP <sub>BT&amp;poste HT</sub>	VP <sub>BT</sub>	VT	VT <sub>BT</sub>	V <sub>Biennale</sub>
VI		X	mineure	X	X	mineure	X	mineure
VI <sub>BT</sub>	majeure		X	majeure	mineure	X	mineure	X
VP	majeure	X		majeure	X	majeure	majeure	X
VP <sub>BT&amp;poste HT</sub>	X	majeure	majeure		X	X	majeure	X
VP <sub>BT</sub>	X	majeure	majeure	majeure		X	majeure	X
VT	majeure	X	majeure	X	X		X	X
VT <sub>BT</sub>	X	majeure	X	majeure	majeure	X		X

Légende :



non autorisé



sans objet



autorisé

## 7.3. Examen d'adéquation technique des rapports de vérification

### 7.3.1 Objectifs

L'examen d'adéquation technique des rapports a pour objectif principal de vérifier que les rapports de vérification des installations électriques émis par l'organisme d'inspection accrédité, ou candidat à l'accréditation, pour la réalisation des vérifications initiales et sur demande de l'inspection du travail satisfont aux exigences de l'annexe II de l'arrêté du 26 décembre 2011 précité relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants. Cet examen contribue également à l'appréciation de la compétence du personnel en charge de ces vérifications.



### 7.3.2 Fréquence de réalisation

L'examen d'adéquation technique des rapports de vérification est réalisé dans le cadre des évaluations de :

- surveillance S1 ;
- renouvellement<sup>19</sup>.

Cet examen est réalisé par l'étude de deux rapports de vérification permettant de couvrir les différentes typologies d'installations : tension (HT ou BT) de l'installation, le schéma de liaison à la terre de l'installation, le type d'influence(s) externe(s) significatives ou l'absence de celle-ci.

### 7.3.3 Modalités de réalisation

L'examen d'adéquation technique des rapports est réalisé par un évaluateur technique dûment qualifié par le Cofrac pour cette activité d'évaluation.

La liste des missions introduite au § 7.2.2. sert de base pour le choix des rapports soumis à l'examen d'adéquation : le responsable d'accréditation en charge du dossier sélectionne, en concertation avec l'évaluateur technique missionné, le type de rapports qui seront objet de l'examen d'adéquation.

La durée d'intervention de l'évaluateur technique sur site est dimensionnée pour tenir compte, dans la phase d'organisation de l'évaluation, du temps nécessaire à cette étude approfondie de rapports. Cette durée est définie dans la limite maximale d'une journée.

Lors de l'évaluation sur site<sup>20</sup>, l'évaluateur technique missionné sélectionne deux rapports de vérification parmi la liste des missions de l'organisme et les examine de manière exhaustive. L'examen se poursuit par un entretien afin de finaliser les conclusions nécessaires à la rédaction du compte rendu d'examen d'adéquation et des écarts éventuels.

Le compte-rendu d'examen d'adéquation technique et les fiches d'écarts éventuelles issues de cet examen sont annexés au rapport d'évaluation.

## 8. COORDINATION ENTRE LE COFRAC ET LES POUVOIRS PUBLICS

Dans le cadre du présent programme, le Cofrac informe la DGT, du résultat des évaluations lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (accréditation initiale, refus d'accréditation initiale, suspension, non-renouvellement, résiliation, retrait) ainsi que les motifs ayant conduit à ce changement de statut. Une copie du courrier de décision d'accréditation est alors transmise à la DGT.

Par ailleurs, la DGT est tenue d'informer le Cofrac préalablement à toute évolution intervenant dans la réglementation. Réciproquement le Cofrac prévient la DGT dès qu'une évolution d'un document Cofrac en lien avec le présent document est prévue.

Le Cofrac peut recevoir, sous forme de réclamation, des informations de la part des Pouvoirs Publics et les utiliser.

<sup>19</sup> Telles que définies dans le document INS REF 05

<sup>20</sup> Cependant pour les structures unipersonnelles, à la demande de l'organisme, l'examen d'adéquation technique peut être réalisé en dehors du site. L'évaluateur technique sélectionne alors, en préalable de l'évaluation, deux rapports de vérification parmi la liste des missions de l'organisme, qui les lui transmet, afin de procéder à l'examen.





<b>N°1 : ÉLECTRICITÉ</b>	
Phase, type et objet des inspections	Référentiels d'inspection <i>(réglementaires, normatifs, CdC, ...)</i>
<b>1.1 – Installations Électriques</b>	
<b>1.1.2 – Vérifications des installations électriques des lieux de travail</b>  ➤ Vérifications périodiques des installations électriques permanentes, sans modification de structure (vérifications réalisées sur la base des rapports de vérification précédents)  ➤ Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et des postes de livraison de haute tension, sans modification de structure (vérifications réalisées sur la base des rapports de vérification précédents)  ➤ Vérifications périodiques des installations électriques permanentes de basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surveillée sans modification de structure (vérifications réalisées sur la base des rapports de vérification précédents)	  Code du travail, article R.4226-16 Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants Circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques  Normes applicables citées dans l'arrêté du 19 avril 2012 Guides UTE associés aux normes techniques  Code du travail, article R.4226-16 Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants Circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques  Normes applicables citées dans l'arrêté du 19 avril 2012 Guides UTE associés aux normes techniques  Code du travail, article R.4226-16 Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants Circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques  Normes applicables citées dans l'arrêté du 19 avril 2012 Guides UTE associés aux normes techniques



<b>N°1 : ÉLECTRICITÉ</b>	
<b>Phase, type et objet des inspections</b>	<b>Référentiels d'inspection</b> <i>(réglementaires, normatifs, CdC, ...)</i>
<b>1.1 – Installations Électriques</b>	
<b>1.1.2 – Vérifications des installations électriques des lieux de travail</b>  ➤ Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires	<p>Code du travail, article R.4226-21</p> <p>Arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants</p> <p>Arrêté du 30 avril 2012 relatif au contenu de l'imprimé utilisable pour la vérification de certaines installations électriques temporaires, aux modifications de l'arrêté relatif aux modalités d'accréditation des organismes chargés des vérifications initiales des installations électriques et sur demande de l'inspection et de l'arrêté relatif aux critères de compétences des personnes chargées d'effectuer les vérifications périodiques des installations électriques</p> <p>Circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques</p> <p>Normes applicables citées dans l'arrêté du 19 avril 2012</p> <p>Guides UTE associés aux normes techniques</p>

LA VERSION ELECTRONIQUE EST NON VALABLE

